

# 菸害的真相

## 合格吸菸室 = 毒氣室!?

資料提供：

兒童福利聯盟文教基金會 | 台灣醫界菸害防制聯盟  
全國教師工會總聯合會 | 董氏基金會

「合格吸菸室」 = 「毒氣室」的真相  
華視新聞雜誌於4月21日(五)晚上10:30有完整報導。

# 吸菸室？還是毒氣室？

## 臺灣現況：

- 旅館、商場、餐飲店得設「室內吸菸室」。
  - \*「室內吸菸室」設置，需獨立空調、獨立隔間、自動平行門與負壓設計等等之要件同具。
- 半戶外開放空間之餐飲場所未禁菸。
- 下午九點後開始營業且18歲以上始能進入之酒吧、視聽歌唱場所未禁菸。

**\*\*美國冷暖氣暨空調工程師學會聲明：**

**\*二手菸暴露沒有安全劑量。**

**\*沒有任何空調與空氣清靜裝置可以完全消除二手菸暴露所造成的健康風險。**

# 106年3月吸菸室PM<sub>2.5</sub> 二手菸害檢測


## 1. 某五星級飯店之吸菸室

- 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>最高值達**313**微克。
- 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>超出空污紫爆**71**微克**4**倍。
- 菸害程度：**高**、約**2-4**人吸菸。



# 106年3月初 ~ 某五星飯店 吸菸室PM<sub>2.5</sub>

- 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>最高值達313微克，平均值為247微克。



註1: 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>最高值為313微克；環保署當天監測PM<sub>2.5</sub>平均值為25.8微克。

註2: PM<sub>2.5</sub>值達71微克是所謂大氣紫爆點；儀器最高偵測值為1000微克。

# 106年3月吸菸室PM2.5 二手菸害檢測


## 2.某大型購物商場 吸菸室

- 吸菸室設置在商場婦嬰用品及遊樂樓層!!!
- 吸菸室對面為男、女洗手間及哺集乳室。
- 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>最高值達**888**微克。
- 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>是空污紫爆71微克的**12.5**倍。
- 菸害程度:**高**、約有**10**人以上吸菸。



# 106年3月初 ~某購物商場 吸菸室PM<sub>2.5</sub>

- 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>最高值達888微克，平均值為846微



註1: 吸菸室內PM<sub>2.5</sub>最高值為888微克；環保署當天監測PM<sub>2.5</sub>平均值為25.8微克。

註2: PM<sub>2.5</sub>值達71微克是所謂大氣紫爆點；儀器最高偵測值為1000微克。

# 臺灣政府十年未修法～

歐盟評分標準,臺灣無菸環境只有**13分**(無菸環境佔菸害防制總評比的**22分**)!

換言之,公共衛生傲視全球的臺灣- **無菸環境僅59分**(總分100分計)!

	<b>Smokefree work and other public places</b>	<b>22</b>	<b>13-15 分</b>
TYPE 1	<b>Workplaces excluding cafes and restaurants – one only of</b>	<b>10</b>	<b>4~6</b>
	Complete ban without without exceptions (no smoking rooms); enforced (see Table 3)	10	
	Complete ban, but with closed, ventilated, designated smoking rooms under very strict rules; enforced (see Table 3)	8	
	Complete ban, but with closed, ventilated, designated smoking rooms (not areas or places); enforced (at least 75% of the workplaces are smoke free)	6	三人以下工作場所不受限
	Meaningful restrictions; enforced (more than 50% of the workplaces are smoke free)	4	
	Legislative restrictions, but not enforced (less than 50% of the workplaces are smoke free)	2	
TYPE 2	<b>Cafes and restaurants – one only of</b>	<b>8</b>	<b>6</b>
	Complete ban; enforced	8	
	Complete ban, but with closed, ventilated, designated smoking rooms (not areas or places); enforced	6	餐廳得設吸菸室
	Meaningful restrictions; enforced (50% of bars and restaurants are smoke free) (see Table 3)	4	
	Legislative restrictions, but not enforced ( less than 50% of the bars and restaurants are smoke free)	2	
TYPE 3	<b>Public transport and other public places – additive</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
	Complete ban in trains without exceptions	1	
	Complete ban in other public transport without exceptions	1	
	Complete ban in educational, health, government and cultural places without exceptions, including prisons, <u>hotel rooms</u> , psychiatric units, residential care etc <b>OR</b> ban in most educational, health, government and cultural places	2	<b>X</b> 旅館得設吸菸室
		1	

- 全球已有**20**個國家「室內公共及工作場所全面禁菸禁」。即禁止設置任何形式之吸菸室。
- 全球已有**47**個國家及地區做到包含酒吧夜店在內的室內公共場所全面禁菸：



加拿大、北愛爾蘭、英國、紐西蘭、孟加拉、巴西、布吉納法索、查德、智利、哥倫比亞、哥斯大黎加、厄瓜多、甘比亞、瓜地馬拉、宏都拉斯、香港、愛爾蘭、澳門、牙買加、科索沃、寮國、黎巴嫩、柬埔寨、馬達加斯加、馬利、模里西斯、摩爾多瓦、納米比亞、尼泊爾、挪威、巴勒斯坦、巴拿馬、秘魯、羅馬尼亞、俄羅斯、蘇格蘭、塞內加爾、塞席爾、西班牙、蘇里南、土耳其、土庫曼斯坦、烏干達、烏克蘭、烏拉圭、委內瑞拉、威爾斯。

資料來源：Campaign for Tobacco-Free Kids